CONSTRUIRE AVEC L'ENERGIE - HISTORIQUE DE L'EVOLUTION DE LA CHARTE
(critères et procédures)

26/05/2010

Action CALE	Version charte	Date parution	Mise en application	N° dossiers	Compléments/changements	Outils/formulaires	U	K	be	Ventilation	v50 [m³/h.m²]	Installations	Ew	Espec [kWh/m².an]	Surchauffe
CALE 1	Charte v1	9/01/2004	**9/01/2004**	**Dossiers rentrés avant le 1/10/2007 SOIT dossiers 001 à 369**		Charte: Annexes 5, 6, 7 et 8 en format .doc	U ancienne réglem.: - Umur=0.6 - Utoit=0.4 - Uplanch/sol=1.2 - U portes=3.5	K45	375	NBN D 50-001	---	Critères qualitatifs - Chauffage électrique interdit	---	---	---
	Charte v1_add1	16/03/2004	16/03/2004		- Résistance sous tuyaux de chauffage - Obligation fournir fiches U										
	Charte v2	1/10/2006	1/10/2006		- Charte: Annexes 5, 6, 7 et 8 en format .xls	Charte: Annexes 5, 6, 7 et 8 en format .xls	pas de changement	K45	375	NBN D 50-001	---	Critères qualitatifs - Chauffage électrique interdit	---	---	---
CALE 2	Charte v3	1/05/2007	**1/10/2007**	**Dossiers 369 à 622**	- Nouveaux critères: Ew100, Surchauffe - Bureaux d'études admis	Calcul: Fichier xls v1.0	pas de changement	K45	---	NBN D 50-001	---	---	**100**	**---**	**<17500Kh**
	Charte v4	1/01/2008	1/01/2008		- Questions de procédure: délai avant démarrage chantier, délai demande d'attestation	Calcul: Fichier xls v1.3	pas de changement	K45	---	NBN D 50-001	---	---	100	---	<17500Kh
CALE 2_renf	Charte v5	1/09/2008	**1/09/2008**	**Dossiers 623 à 1109**	- Changements visant à rester cohérents avec l'entrée de la première phase de la nouvelle réglementation: Umax, ventilation et critère complémentaire Espec=170	Calcul: Fichier xls v2.0 ou v3.0 (lié au 'calculateur U')	**Nouveaux U:** **- Umur=0.5** **- Utoit=0.3** **- Uplanch/sol=0.9** **- Uportes=2.9**	K45	---	**An.V AGW17.04.2008 (notamment: ch. 2 pers. limitées à 72m³/h et non 36m³/h)**	---	---	100	**170**	<17500Kh
CALE 3	Charte v6	15/11/2009	**1/01/2010**	**Dossiers 1110 à ...**	- Renforcement critères pour rester en avance sur réglementation: K35, Ew70, Espec120kWh/m² - Nouveau critère: v50=6m³/hm²	Calcul: Fichier xls **v2.1** ou **v3.2** (lié au 'calculateur U')	pas de changement	**K35**	---	pas de changement	**6m³/h.m²**	---	**70**	**120**	**<17500Kh**
CALE3.peb	Charte v7	30/04/2010	**1/05/2010**	**Dossiers XXXX à ...**	Mêmes niveaux d'exigences qu'en CALE 3 mais calculs de transmission adaptés selon mise en application de la seconde phase de la réglementation PEB (suivi valeurs Umax de l'annexe III de l'AGW et de l'annexe VII pour l'évaluation des pertes par transmission).	Calcul: Logiciel PEB officiel de la Région wallonne	Suivi de l'annexe III de l'AGW du 17.04.2010. Notamment: - Umur=0.4 - Uplanch/sol, cave, VV=0.4 ou Rmin=1.0 - Mur c/sol: Rmin=1.0 - Umur c/cave, VV=0.J17 ou Rmin=1.0 Calculs selon annexe VII de l'AGW.								